

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 55-09-08, e-mail: opnrkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Комсомольск-на-Амуре

пр. Ленина, д.15 к.2

(место составления акта)

“ 12 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

17 часов 10 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля объектов защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 175

По адресу/адресам: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.15 к.2

(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки № 175 от 26 ноября 2019 года, выданного главным государственным инспектором города Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору Юриным А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 109, сокращенное наименование МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 (ОГРН 1022700521271, ИНН 2703007765. Место нахождения юридического лица: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, дом 15 корпус 2. Место фактического осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, дом 15 корпус 2

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09.12.2019 года с 10 ч.30 мин. по 12 ч.30 мин. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.15 к.2

12.12.2019 года с 16 ч.30 мин. по 17 ч.00 мин. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.15 к.2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) лично заведующий Гаранина Светлана Николаевна, 26.11.2019 г. в 16 ч.00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору Хван Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Гаранина Светлана Николаевна, заведующий хозяйством Жарких Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении плановой выездной проверки установлено, что на объект защиты МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 Обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» (г. Хабаровск), выполнена оценка соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности, путем проведения независимой оценки пожарного риска, экспертное заключение № 0003 от 25.08.2010г.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Комсомольск-на-Амуре результаты расчета независимой оценки пожарного риска на объект защиты МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109, расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.15 к.2, не приняты (решение № 2 от 27.02.2014г.) по причине несоответствия исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, относительно количества и ширины эвакуационных выходов.

В связи с изложенным, пожарная безопасность объекта защиты будет считаться обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки применялись приборы и оборудование:

- рулетка измерительная металлическая KRAFTOOL 0-5000 мм, заводской № 2249, сертификат о калибровке №004386, дата калибровки 09.08.2019г.

Выявленные нарушения:

| № п/п | Нарушения требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|-------|---|---|--|
| 1 | Отсутствуют знаки о запрете курения у каждого входа в здание, а также в местах общего пользования. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 2 | На объект защиты составлена декларация пожарной безопасности №08-409-367-ТО-818 от 14.11.2019г., содержащая перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых установлены, но не выполнены для соответствующего объекта защиты. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 3 | Журнал учета огнетушителей ведется не в полном объеме, не отражается следующая информация: - дате введения огнетушителя в эксплуатацию; - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя); - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. п.4.5.4, приложение «Г» СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации) | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>заметки о техническом состоянии огнетушителя);</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя; - дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя; - дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ; - наименование организации, проводившей перезарядку; - дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены; - дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания; - состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия. | | |
| 4 | <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в отступлении от требований «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.</p> | <p>Раздел XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», п.461, п.462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.</p> | <p>МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109</p> |
| 5 | <p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p> | <p>п.п. «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.</p> | <p>МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109</p> |
| 6 | <p>Отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации.</p> | <p>п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".</p> | <p>МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109</p> |
| 7 | <p>Не разработана проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с которой и, с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, на объекте производится монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности.</p> | <p>п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ч.4, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.</p> | <p>МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109</p> |
| 8 | <p>Приборы приемно-контрольные пожарные и приборы управления пожарные установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (установлены на стене коридора 1-го этажа на путях эвакуации), не исключен несанкционированный доступ к приборам.</p> | <p>п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".</p> | <p>МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 9 | Соединительные линии электрических проводов и кабелей автоматической установки пожарной сигнализации в здании (в помещениях 1-го этажа, в коридоре 1-го этажа, музыкальном зале, в прачечной, в кладовой, приборов приемно-контрольных, приборов управления), а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (аварийное освещение) не имеют защиты от распространения пожара. Электропитание систем противопожарной защиты не выполнено огнестойким кабелем, не распространяющим горение. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.7, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.4, п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 10 | Соединительные линии электрических проводов и кабелей автоматической установки пожарной сигнализации, проложенные в здании в группах № 1,2,3,4,5,6 (согласно представленных документов:счета-фактуры №180,269,745 от 2014г., акты о приемке выполненных работ № 109/2, 109/3,109/9 от 2014г.), выполнены кабелем марки FRLS, что не соответствует требованиям нормативных документов для прокладки кабелей в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений (допустимо применение кабеля исполнением нг(...)*-FRLSLTx]; нг(...)*-FRHFLTx]). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.7, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.4, п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 11 | Соединительные линии звуковых и световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнены огнестойким кабелем, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.2, ч.7, ч.8 ст.82, ч.7 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.4, п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.3.4 СП 3.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ГОСТ Р 53315-2009) | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 12 | Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от общей сети электроснабжения здания, а не от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; п.4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 13 | Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны не осуществляется без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 14 | В помещении музыкального зала, расположенного на 1-м этаже пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях, закреплены непосредственно в декоративных панелях подвесного потолка (армстронг). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 15 | Отсутствует оповещение работников учреждения при помощи специального текста, исключающего возникновения паники (в здании звуковое оповещение с общим уровнем звука, превышающем значение, установленное требованиями пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.1 таблица № 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 16 | Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в помещениях: раздевалки группы №3, №5, кладовой, прачечной (1этаж), в группе № 1, №2, №3, №6, в кабинете завхоза составляет менее 0,5 метров. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 17 | На объекте не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.24 СП 7.13130.2013. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 18 | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. | п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 19 | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) | п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 20 | В пищеблоке (цех готового блюда) настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1,ч.2,ст.54; ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 21 | Заполнение дверного проема в помещении кладовой музыкального зала не обеспечивает нормируемого предела огнестойкости (не ниже 2-го типа). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1,ч.2,ч.3ст.88, табл. № 23 и № 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 22 | Предел огнестойкости заполнения дверного проёма в противопожарной преграде в помещении вентиляционной камеры, расположенной в пищеблоке, не соответствует требуемому пределу огнестойкости заполнения проемов (не ниже 2-го типа). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1,ч.2,ч.3ст.88, табл. № 23 и № 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 23 | На объекте не произведен (отсутствует) расчет необходимого времени для беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из здания при пожаре, который определен нормативными документами по пожарной безопасности. | п.1ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2ч.1ст.6 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 24 | Предусмотренный в составе объекта пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1, ч.2, ч.3 ст. 88, табл. № 23 и № 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |
| 25 | Пэтажные планы эвакуации людей при пожаре не сориентированы в пространстве. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением | МДОУ Детский сад общеразвиваю- щего вида № 109 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | Правительства от 25.04.2012г. № 390; п.4.5.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные». | |
| 26 | На объекте отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АУПС, СОУЭ). | п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 27 | На объекте отсутствует (не представлена) исполнительная документация на монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах (на противопожарные двери). | п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 28 | Противопожарные двери, установленные на объекте, не оборудованы устройствами для самозакрывания. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.8 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 29 | На дверях складских помещений, электрощитовой не обеспечено наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 30 | В группе №6 огнетушитель расположен вдали от выхода из помещений, не на видном месте. | п.480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 31 | При эксплуатации эвакуационных выходов самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров фиксируются в открытом положении, при этом устройств, автоматически срабатывающих при пожаре (закрывающих двери), не предусмотрено. | п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390. | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 32 | Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек (группы №2 и группы №5, расположенных на втором этаже) предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек (согласно информационной справке исх. №107 от 11.12.2019г. списочный состав детей на 01.12.2019г. в группах №2 и № 5 составляет по 27 человек в каждой). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.1ч.1ст.39, ст.51, п.2 ст.52, ч.1, п.1, п.2 ч.2 ст.53, ч.1, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |
| 33 | Ширина лестничных маршей (с правого и левого крыла относительно центрального входа в здание) менее 1,35м (фактическая ширина лестничного марша с правого крыла составляет 1,09м, с левого – 1,02 м). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.п. 1 и 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 109 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 34 | Ширина всех эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек, при числе эвакуирующихся более 15чел. (по списку из информационного письма исх. №107 от 11.12.2019г. в группах, без учета персонала, числится от 22 до 28 детей), составляет менее 1,2 м (фактическая ширина в пределах от 0,72 м до 0,8 м). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.51, п.2 ст.52, ч.1, п.1, п.2 ч.2 ст.53, ч.1, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 35 | Ширина эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу и через тамбуры с правого и левого крыла, при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2м (фактическая ширина выходов 0,84м). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.51, п.2 ст.52, ч.1, п.1, п.2 ч.2 ст.53, ч.1, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 36 | Двери эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек №3 и №4, расположенных на втором этаже и предназначенных для эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода (из информационного письма исх. №107 от 11.12.2019г. среднегодовой списочный состав, без учета персонала, от 25 до 28 детей). | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 37 | В помещениях групповых ячеек № 1,2,4,5 применено покрытие полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Представлены декларации о соответствии: на групповые ячейки № 1,2 – декларация № Д-РУ.ПБ33.В.00007, класс пожарной опасности КМ5; на групповые ячейки №4,5 – декларация о соответствии № Д-РУ.ПБ33.В.00006, класс пожарной опасности КМ5. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 38 | Над эвакуационными выходами с групповых ячеек, из помещения музыкального зала не установлены световые оповещатели «Выход». | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.51, п.2, п.3 ст.52, ч.1, п.2, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, ч.3 ст.81, п.1 ч.1, ч.3 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |
| 39 | Для освещения лестничных клеток электрические кабели и провода (в лестничных клетках) проложены открытым способом. | п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | МДОУ Детский сад общеразвиваю щего вида № 109 |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 175/1/1 от 12.12.2019 года, проверочный лист согласно Приложению № 1 к Приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» декабря 2019 года ✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)